



**Zakład Komunalny
w Sicienku**

ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko

Sicienko, dnia 05 listopada 2021 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bydgoszczy
ul. T. Kościuszki 27,
85-079 Bydgoszcz**

dot. Wodociągu publicznego Osówek, Teresin oraz Trzemiętowo.

Zakład Komunalny w Sicienku na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań jakości wody prowadzonych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody o następujących numerach sprawozdań tj.: SB/115265/10/2021; SB/115266/10/2021; SB/115268/10/2021; SB/115269/10/2021; SB/115273/10/2021; SB/115274/10/2021; SB/1152275/10/2021; SB/1152276/10/2021 z dnia 23 października 2021 r., informuje o uzyskaniu pozytywnych wyników jakości wody dla parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych dla punktów poboru jak poniżej :

1. Pompownia strefowa wody w Łukowcu dz. nr 175/1 – woda uzdatniona;
2. SUW Trzemiętowo – woda podawana do sieci;
3. Szkoła podstawowa w Samsiecznie – kran w kuchni – woda uzdatniona;
4. SUW Teresin – woda podawana do sieci;
5. SUW Osówek – woda podawana do sieci;
6. SUW Wojnowo – woda uzdatniona z wod. publ. Osówek – woda przed mieszaniem.

Istniejący stan jest zgodny z § 3 ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 3, pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 2294) w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Natomiast dla punktów wymienionych poniżej, informuje o uzyskaniu wyników jakości wody dla parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 2294) w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mianowicie w punkcie kontrolnym:



Informacje

Regon 091235011
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy
w Bydgoszczy Oddział Sicienko
Nr 74 8142 1046 0000 1762 2000 0002



Adres

Sicienko
ul. Lipowa 1,
86-014 Sicienko



Kontakt

Tel. 52 58-70-690
Fax. 52 58-70-749
sekretariat@zksicienko.pl

1. Teresin 4 – kran na sali sprzedaży – przekroczenie parametru fizykochemicznego – Mętność 1,36 NTU (wymagane 1 NTU), Żelazo 274 µg/l (wymagane ≤ 200 µg/l);
2. Teresin – kran w pomieszczeniu udojni przekroczenie parametru fizykochemicznego – Mętność 1,36 NTU (wymagane 1 NTU), Żelazo 372 µg/l (wymagane ≤ 200 µg/l), Mangan 54,3 µg/l (wymagane ≤ 50);
3. Restauracja „U Hołysia” Osówiec ul. Poziomkowa 2 – kran na zapleczu – przekroczenie parametru mikrobiologicznego – Liczba enterokoków kałowych 5 jtk/100ml (wymagane 0 jtk/100ml).

W wyniku przeprowadzonych działań naprawczych w związku z przekroczeniem parametru mikrobiologicznego na jednym punkcie kontrolnym wodociągu publicznego Osówiec wykonano ponowne badania jakości wody uzdatnionej pobranej w dniu 02 listopada 2021 r. z w/w wodociągu i w dniu 04 listopada 2021 r. uzyskano informacje, iż woda pobrana z punktów kontrolnych takich jak SUW Osówiec – woda podawana do sieci, SUW Wojnowo – woda uzdatniona z wod. publ. Osówiec – woda przed mieszaniem oraz z punktu Restauracja „U Hołysia” – Osówiec ul. Poziomkowa 2. Istniejący stan jest zgodny z § 3 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 2294) w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku
Kierownik
Zakładu Komunalnego w Sicienku
mgr inż. Karol Głowacki

Otrzymują:

- Adresat – pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną na adres: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl;
- Wójt Gminy Sicienka, Sicienka ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienka – pocztą elektroniczną na adres: gmina@sicienka.pl;
- A/a.

Załącznik:

- Sprawozdanie z badań nr SB/115265/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – Pomp. strefowa w Łukowcu dz. nr 175/1- woda uzdatniona;
- Sprawozdanie z badań nr SB/115266/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – SUW Trzemiętowo – woda podawana do sieci;
- Sprawozdanie z badań nr SB/115268/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – Wod. publ. Trzemiętowo – kran w kuchni SP Samsieczno;
- Sprawozdanie z badań nr SB/115273/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – SUW Teresin - woda podawana do sieci;
- Sprawozdanie z badań nr SB/115269/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – Wod. publ. Teresin – woda uzdatniona – udojnia;
- Sprawozdanie z badań nr SB/115270/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – Wod. publ. Teresin – woda uzdatniona – Teresin 4- kran na sali sprzedaży;
- Sprawozdanie z badań nr SB/115274/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – Wod. publ. Osówiec – woda uzdatniona przed mieszaniem na SUW Wojnowo;
- Sprawozdanie z badań nr SB/115275/10/2021 z dnia 23.10.2021 r. – Wod. publ. Osówiec – woda podawana do sieci.